



Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālpāliņu;
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlidzinošās kārtas no blīvētās smiltis;
Caurulvadus ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo ūdensvada un kanalizācijas caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>firma L4</div></div><div>Rīga, Jelgavas iela 90 Tāl: +371 67500180 Fakss: +371 67500181</div></div>		PASŪTĪTĀJS:				AS "Olaine sūdens un siltums"	
		OBJEKTS:				"Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve autoceļā Tīreļi-Atkr. izgāztuve (CA005), Grēnēs, Olaines novads"	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:		Līguma Nr.23/193/3-11	
Būvpr.d.v.	L. Ozola		20.03.2024	U1 un K1 garenprofils		Arhīva Nr. 2023-UK/957-40	
Izstrādāja	L. Ozola		20.03.2024			Mērogs: h1:500; v:1:100	
						Stadija	Lapas
						BP	Ras.Nr.
							UKT-3