ZEMĒJUMA PLĀNS M1:250



OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

APZĪMĒJUMI

	Īpašuma robeža
	Atjaunojamā ēka
	Ieeja ēkā
	Esoši koki un krūmi
	Zāliens
	Esošs asfalta vai bruģakmens segums
gāze	Esošs gāzes vads
	Esoši sakaru kabeļi
d100 met	Esoša sadzīves kanalizācija
d110	Esošs ūdensvads
2d60.3/125	Esoša siltumtrase
	Esoša elektroapgādes līnija
	Uzstādāma kabeļu aizsargcaurule

ELT PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- -Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm
- -Cinkota tērauda apaļdzelzs, RD-10
- -Zemējuma elektrods 20mm x 1,5m
- -Aktīvais zibens uztvērējs
- -Elektrolītisks vara kabelis(Ø8mm-50mm2)
- -Divdaļīgā aizsargcaurule D-110, 750N

PROJ. ZEMĒJUMA LENTAS ŠĶĒRSOJUMI



PIEZĪMES

1. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;
2. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
3. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv
LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

BPDV	M.Nalivaiko		
Izstrādāja	M.Nalivaiko		

Būvniecības ierosinātājs:	**A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114**
Būvprojekta nosaukums:	**Zibensaizsardzības sistēmas izbūve**
Objekta adrese:	**Gaismas iela 4, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127**
Lapas nosaukums:	**ZEMĒJUMA PLĀNS**

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:250	25082021	25082021	-	ELT-2	-	