

PIEZĪMES

1. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;
2. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
3. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

PIEŅEMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI

- -Elektrolītisks vara kabelis(Ø8mm-50mm2)
- -RD-10 cinkota apaļdzelzs
- -Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm
- -Cinkota tērauda, PVC apvalka aizsargcaurule
- -Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs
- -Zemējuma elektrods 20mm x 1,5m
- -Stieples turētājs fasādei
- -Aktīvais zibens uztvērējs
- -CDR UNIVERSAL - zibensspērienu uzskaites ierīce
- - Kontrolmērījumu klemme PVC kastē

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv
LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

BPDV	M.Nalivaiko		
Izstrādāja	M.Nalivaiko		

Būvniecības ierosinātājs:	A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114
Būvprojekta nosaukums:	Zibensaizsardzības sistēmas izbūve
Objekta adrese:	Gaismas iela 4, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
Lapas nosaukums:	Jumta plāns

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:100	25082021	25082021	-	ELT-6	-	