



- Piezīmes:
- 1) Projektējamais stāvvads paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā izbūvē vietu precīzēt būvniecības laikā.
  - 2) Caurulvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāpārsniedz ugunsdrošības aizdare.
  - 3) Uz radiatoriem paredzēta termostatu montāža.
  - 4) Radiatoriem paredzēta termostatu vārstu un termostatu galvas montāža. Kāpņu telpā termostatu vārstu un termostatu galvas montāža.
  - 5) Pirms radiatoru pasūtīšanas un montāžas pārbaudīt radiatoru izmērus un iespēju iemontēt esošajā vietā pēc fakta.

Adrese:  
Bāriņu iela 37-5, Liepāja  
Mob.: +371 20083587  
VRN: 4210304336  
B.K. reģ. nr.: 12232  
E-pasts:  
martins@liepsaimnieks.lv **LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS**

**Pasūtītājs:** A/S "Olaives ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaive, LV-2114

**Būvprojekta nosaukums:** Apkures sistēmas pārbūve

**Objekta adrese:** Gaismas iela 4, Stūnīši, Olaives novads, LV-2114

BPDV	J. Bepalova	14.04.2022.
Izstrādāja	M. Ancāns	14.04.2022.

Lapas nosaukums:	Apkures sistēmas aksonometriskā shēma					
Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
b/m	25082021	25082021	AK	AVK-4	-	