



PIEZĪMES

- Projektējamo elementu izvietojums var tikt korigēts atbilstoši reālajai situācijai;
- Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
- Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

PIEŅEMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI

- Elektrolītisks vara kabelis(Ø8mm-50mm2)
- RD-10 cinkota apaļdzelzs
- Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm
- Cinkota tērauda, PVC apvalka aizsargcaurule
- Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs
- Zemējuma elektrods 20mm x 1,5m
- Stieples turētājs fasādei
- Aktīvais zibens uztvērējs
- CDR UNIVERSAL - zibensspērienu uzskaites ierīce
- Kontrolmērījumu klemme PVC kastē

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv		Liepājas Namsaimnieks		Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114	
Būvprojekta nosaukums:		Zibensaizsardzības sistēmas izbūve		Objekta adrese: Gaismas iela 4, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127	
Lapas nosaukums:		Fasāžu plāni asīs A-B, B-A			
BPDV	M.Nalivaiko			Mērogs	Pasūt. Nr.
Izstrādāja	M.Nalivaiko			1:100	25082021
				Arh. reģ. Nr.	25082021
				Stadija	-
				Marka	ELT-5
				Lapu sk.	-
				Nr.	