

PIEŅEMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI

-Elektrolītisks vara kabelis(Ø8mm-50mm2)
-RD-10 cinkota apaļdzelzs
-Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm
-Cinkota tērauda, PVC apvalka aizsargcaurule
-Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs
-Zemējuma elektrods 20mm x 1,5m
-Stieples turētājs fasādei
-Aktīvais zibens uztvērējs
-CDR UNIVERSAL - zibensspērienu uzskaites ierīce
- Kontrolmērījumu klemme PVC kastē

PIEZĪMES

1. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;
2. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
3. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv
LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

BPDV	M.Nalivaiko		
Izstrādāja	M.Nalivaiko		

Būvniecības ierosinātājs:	A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114
Būvprojekta nosaukums:	Zibensaizsardzības sistēmas izbūve
Objekta adrese:	Gaismas iela 4, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
Lapas nosaukums:	Fasāžu plāni asīs 9-1

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:100	25082021	25082021	-	ELT-4	-	