



BŪVNICĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA

Meklēt...

Īsceļi

Palīdzība

Mana darba vieta

Valters Gureckis
SIA "Liepājas
Namsaimnieks"[PAR MUMS](#) [AKTUALITĀTES](#) [KONTAKTI](#) [REĢISTRI](#) [E-PAKALPOJUMI](#) [SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA](#) [NODERĪ](#)

BIS DARBĪBA

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BŪVNICĪBAS LIETAS 139

JAUNA BŪVNICĪBA

TEHNISKIE NOTEIKUMI BEZ BŪVNICĪBAS LIETĀM 0

REĢISTRĒT VĒSTURISKU BŪVNICĪBU

JAUNS IESNIEGUMS PAR BŪVES NEESĪBU

JAUNS IESNIEGUMS BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJĀ MAIŅAI

BŪVNICĪBAS LIETA: DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA JELGAVAS IELĀ 16, OLAINĒ

[BIS-BL-730097-12710](#) · Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde · OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BŪVVALDE · Vienkāršota atjaunošana · 25.07.2023 17:08 · [Notikumu vēsture](#)

[AKTUĀLIE DATI](#) [DOKUMENTI](#) [PERSONAS](#) [DOKUMENTU SASKAŅOJUMI](#) [TEHNISKIE NOTEIKUMI](#) [BŪVPROJEKTS](#)

Saskaņojuma pieprasījums būvprojektam

iesnieguma numurs	165
iesnieguma statuss	Apstiprināts <input type="radio"/>
iesnieguma iesniegšanas datums	09.01.2024.
iesniedzējs	Jānis Jaunsleinis
iesniedzēja e-pasts	janis@liepsaimnieks.lv

Atbildīgās iestādes

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Papildinformācija pieprasītājam

Statuss

▼ Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

40003857687

Tehniskos noteikumus jaunam pieslēgumam vai slodzes izmaiņām ir jāpieprasa st.lv/lv/business/. Projektēšanas uzdevumus elektroenerģijas tīklu pārvietošana

TĒRZĒTAVA

0

saskano.sadalestikls.lv. Lai saņemtu tehniskos noteikumus teritoriju plānošanai, inženierkomunikāciju vai ēku (būvju) izbūvei/pārbūvei/nojaukšanai nepieciešams pievienot ģeogrāfisko novietojuma plānu vai skici.

Saskaņots ar nosacījumiem

Saskaņošanas nosacījumi






1. 1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt AS "Sadales tīkls" elektrotīklu novietojumu AS "Sadales tīkls" pārstāvja klātbūtnē. 2. Ēkas ārsienu, cokola, pagraba siltināšanas risinājumus AS "Sadales tīkls" elektrotīklu aizsargjoslā skatīt DOP-1, AR-7, 17 lapās. 3. Ievērot 5÷25cm aizsargzonu ap AS "Sadales tīkls" kabeļiem, sadalnēm nesiltinot. 4. Ievērot horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"". 5. Ja izbūves laikā tiek konstatēts, ka AS "Sadales tīkls" valdījumā esošie kabeļi vai elektroietaisies traucē objekta izbūvei, paredzēt kabeļu padziļināšanu vai elektroietaišu pārvietošanu, izstrādājot atbilstošu būvprojektu. Tālāka objekta izbūve iespējama tikai pēc traucējošo AS "Sadales tīkls" elektroietaišu pārvietošanas. 6. Trīs darba dienas pirms darbu sākuma saņemt darbu atļauju portālā saskano.sadalestikls.lv. 7. Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem AS "Sadales tīkls" elektrotīklu aizsargjoslā AIZLIEGTI. 8. Pēc izbūves darbu pabeigšanas saņemt AS "Sadales tīkls" atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.

Izmaiņu paskaidrojums

Izmaiņu paskaidrojums

Palabotas fasādes, palabots pagraba plāns un mezgls.

Dokumentācijas daļas

- ▶ ☒ **Arhitektūras risinājumi**  **Vadītājs:** Gundega Ābelīte **Rasējuma marka:** AR **Atbildīgie par saturu:** Gundega Ābelīte
Daļas vadītāja apstiprinājums: 1-00180 Gundega Ābelīte (08.01.2024 16:26)
- ▶ ☒ **Skaidrojošais apraksts**  **Vadītājs:** Gundega Ābelīte **Rasējuma marka:** SA **Atbildīgie par saturu:** Gundega Ābelīte
Daļas vadītāja apstiprinājums: 1-00180 Gundega Ābelīte (30.11.2023 15:41)
- ▶ ☒ **Ģenerālplāns**  **Vadītājs:** Gundega Ābelīte **Rasējuma marka:** GP **Atbildīgie par saturu:** Gundega Ābelīte
Daļas vadītāja apstiprinājums: 1-00180 Gundega Ābelīte (21.12.2023 16:39)
- ▶ ☒ **Darbu organizēšanas projekts**  **Vadītājs:** Gundega Ābelīte **Rasējuma marka:** DOP **Atbildīgie par saturu:** Gundega Ābelīte
Daļas vadītāja apstiprinājums: 1-00180 Gundega Ābelīte (21.12.2023 16:39)
- ▶ ☒ **Vispārīgā daļa**  **Vadītājs:** Gundega Ābelīte **Rasējuma marka:** VD **Atbildīgie par saturu:** Gundega Ābelīte
Daļas vadītāja apstiprinājums: 1-00180 Gundega Ābelīte (13.12.2023 17:23)

Būvprojekta modeļi

Nav ierakstu

Pielikumi

Saskaņojuma pieprasījums
būvprojektam

 [buvniecibas_ieceres_dokumentacijas_saskanojums_472368.pdf](#) 09.01.2024 08:45, 40 KB

NOTIKUMU VĒSTURE