

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
ELT - elektroapgāde, ārējā

Būves nosaukums: Zibensaizsardzības sistēmas izbūve
Objekta nosaukums: Zibensaizsardzības sistēmas izbūve
Objekta adrese: Jelgavas iela 16, Olaine
Pasūtījuma Nr.: 23022023

Apjomi sastādīti pamatojoties uz būvprojektu

Nr.p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	22-00000	Uztvērējs PDC 6.4, INGESCO, vai analogs	gab.	1	
2		Uztvērēja masts, H=6m, ar tērauda pamatni un atsvariem 25kg PROPSTER 918 212 S vai analogs	gab.	1	
3		Masta adapters, INGESCO, 111012, vai analogs	gab.	1	
4		No augstsprieguma izolēts zibens novedējs HVC-85 J.Propster vai analogs	m	58	
5		RD10 cinkota tērauda apaļdzelzs, izolēta, montāžai zemē, OBO Bettermann vai analogs	m	6	
6		Kontrolmērījumu klemme kastē - In-box testing-switching bridge 50mm2 cable, INGESCO, 250006, vai analogs	gab.	2	
7		Zibensspērienu skaita uzskaitītājs CDR UNIVERSAL, INGESCO, 432028, vai analogs	gab.	1	
8		HVC-85 vadu turētājs fasādei J.Propster vai analogs	gab.	45	
9		HVC-85 vada turētājs plakanam jumtam J.Propster vai analogs	gab.	22	
10		HVC-85 augšējā gala apdare J.Propster 601 103 vai analogs	gab.	2	
11		HVC-85 augšējā apakšējā apdare J.Propster 601 103 vai analogs	gab.	2	
12		HVC-85 potenciālu izlīdzinoša klemme 612 051 vai analogs	gab.	2	
13		Zemējuma elektrods - 219 20 ST FT Ø20mm 1500mm, Obo Bettermann, 5000750, vai analogs	gab.	18	
14		Zemējuma elektroda spice - 1819/20 BP, Obo Bettermann, 3041212, vai analogs	gab.	6	
15		Savienojums zemējuma elektrods - tērauda lenta, Propster 01111 356, vai analogs	gab.	6	
16		252/FL DIN Krustveida savienojums plakans 40/apaiš 10 (70x70/M8), OBO Bettermann vai analogs	gab.	2	
17		Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm 5052 DIN, OBO Bettermann vai analogs	m	22	
18		Pretkorozijas aizsarglenta 50mm/10m, OBO Bettermann vai analogs	gab.	1	
19		Tranšejas rakšana un aizbēršana 0.7m dziļumā	m	25	
20		Tranšejas virsmas atjaunošana - teritorijas labiekārtošana	m2	12	
21		Zemējuma elektrodu iedzīšana zemē	kompl.	18	
22		Rakšanas atļaujas saņemšana	obj.	1	
23		Montāžas palīgmateriāli	obj.	1	
24		Elektriskie mērījumi, izpilddokumentācijas sagatavošana	obj.	1	
Sastādīja: Modris Nalivaiko sert.Nr. 3-01623					