


ZEMĒJUMA PLĀNS M1:250




ELT PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI


- Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm
- Cinkota tērauda apaldzelzs, RD-10
- Zemējuma elektrods 20mm x 1,5m

PIEZĪMES

- Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
- Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

PROJ. ZEMĒJUMA LENTAS ŠĶĒRSOJUMI



<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div>Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114</div>						
<div>Būvprojekta nosaukums: Zibensaizsardzības sistēmas izbūve</div>										
<div>Objekta adrese: Kūdras iela 14, Olaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127</div>										
<div>Lapas nosaukums: ZEMĒJUMA PLĀNS</div>										
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				1:250	12122022	12122022	-	ELT-2	-	