


- PIENĒMIE APZĪMĒJUMI
- ALU RD-8 stieple
 - RD-10 tērauda apakdzelzs (izolēta)
 - Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm
 - Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs
 - Stieples turētājs jumtam
 - Stieples turētājs fasādei
 - Aktīvais zibens uztvērējs
 - Stieples vertikālais nolaidums uz zemējumu



PIEZĪMES
1. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai.
2. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
3. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

Adrese: Bārnu iela 27.5, Ērģeļi Mob. - 771 2008387 VIA-4202044334 B.K. reģ. nr. 32223 E-pasts: martins@lpsamons.lv		LEPĻĀS NAMSAINIEKS		Būvniecības A/S "Olaimes ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 90003182001, Kūdras iela 27, Olaime, LV-2114	
Būvprojekta nosaukums:		Zibenssargsdrības sistēmas izbūve		Objekta adrese: Kūdras iela 14, Olaime, Olaimes pag., Olaimes nov., LV-2127	
Būvprojekta nosaukums:		FASĀŽU PLĀNI		Lapas nosaukums:	
Mērogs		Pasūt. Nr.		Arh. reģ. Nr.	
1:100		12122022		12122022	
Stadija		Marka		Lapu sk.	
-		ELT-3		Nr.	