

Piezīmes:

1) Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
2) Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsdrošā aizdare.
3) Uz radiatoriem paredzēta alokatoru montāža.
4) Radiatoriem paredzēta termostatu vārstu un termostatu galvas montāža. Kāpņu telpā termogalvas ar atslēgu regulējamas.
5) Pirms radiatoru pasūtīšanas un montāžas pārbaudīt radiatoru izmērus un iespēju iemontēt esošajā vietā pēc fakta.

Adrese:
Bārinu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

BPDV	V.Meļihovs		30.04.2020.
Izstrādāja	M.Ancāns		30.04.2020.

Būvniecības ierosinātājs:	SIA "Zeiferti" reģistrācijas Nr. 40003419183 Jaunolaine, "Zeiferti", Olaines novads, Latvija, LV-2127
Būvprojekta nosaukums:	Apkures sistēmas pārbūve
Objekta adrese:	Meža iela 12, Jaunolaine
Lapas nosaukums:	Apkures sistēmas aksonometriskā shēma.

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
b/m	28082019	28082019	-	AVK-4	-	