

14.10.2021 Nr. **TMP-439250-111157**

TEHNISKIE NOTEIKUMI

SIA "Latvijas propāna gāze" paziņo, ka izstrādājot būvprojekta-apliecinājuma karti "**Daudzdzīvokļu ēkas Meža ielā 18, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov. energoefektivitātes paaugstināšana**" paredzēt ēkas sašķidrīnātās naftas gāzes ievadu pārbūvi, izpildot sekojošus noteikumus:

1. Izstrādāt tehnisko risinājumu gāzesvada pārvietošanai.
 2. Gāzesvada pārvietošanas risinājumu paredzēt saskaņā ar LBN 243-15 (gatavu risinājumu saņemti no LPG):
 - 2.1. Izbūvēt jaunus gāzesvada izvadus no tērauda līkumiem D60,3x3,2mm ar PE C30 izolāciju. Pārējā zeme/gaiss – izolācija f.,Kebu" ar termosarukošu uznavu L=0,7m.
 - 2.2. Jaunus gāzesvada ievadus izvietot 1.0m attālumā no ēkas esošās fasādes.
 - 2.3 . Pirms ievada ēkā paredzēt:
 - DN50(32)PN10 noslēgierīce (lodveida).
 - izolējošais savienojums - monobloks DN50(32)PN10.
 - korķis DN15 ar gala noslēgu.
 - 2.4. Fasādes gāzesvada nomaiņa.
 - 2.5. Ievadau ēkā paredzēt tērauda futlārī D76,1mm, blīvējums – f.,Macrofleks" mod. FR77 (vai analogs).
 - 2.6. Caurules pretkorozijas pārklājums – pēc gruntējuma uzlikšanas nokrāsot ar alkīda krāsu (2 slāņi).
 3. Izveidot projektā papildus informatīvo norādi būvuzņēmējam: "Pirms siltināšanas darbu sākuma sazināties ar SIA Latvijas propāna gāze tehnisko daļu tel: 28614260"
 4. Tehnisko risinājumu saskaņot ar SIA "Latvijas propāna gāze" un citām ieinteresētām organizācijām.
- 65 TN derīguma termiņš – 2 gadi.

Tehniskais direktors

R.Jurgensons

SIA „Latvijas Propāna Gāze”
Ruslans Jurgensons
Tehniskais direktors