



- Piezīmes:
- 1) Projektējamās stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
 - 2) Caunijaviem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojotās konstrukcijas, jāparedz ugunsdrošā aizdare.
 - 3) Uz radiatoriem paredzēta termostatu vārstu un termostatu galvas montāža. Kāpņu telpā termogalvas ar atslēgu regulējamās.
 - 4) Radiatoriem paredzēta termostatu vārstu un termostatu galvas montāža. Kāpņu telpā termogalvas ar atslēgu regulējamās.
 - 5) Pirms radiatoru pasūtīšanas un montāžas pārbaudīt radiatoru izmērus un iespēju iemontēt esošajā vietā pēc fakta.

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div>				<div>Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114</div>						
				<div>Būvprojekta nosaukums: Apkures sistēmas pārbūve</div>						
				<div>Objekta adrese: Meža iela 6, Jaunolaine</div>						
<div>BPDV Valerijs Meljihovs 25.08.2022.</div>				<div>Lapas nosaukums: Apkures sistēmas aksonometriskā shēma.</div>						
<div>Izstrādāja Mārtiņš Ancāns 25.08.2022.</div>										
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				b/m	07032022	07032022	-	AVK-4	-	