





- |   |  |
|---|--|
|  | -Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm |
|  | -Cinkota tērauda apaļdzelzs, RD-10     |
|  | -Aizsargcaurule PE D-50, 750N          |
|  | -Zemējuma elektrods 20mm x 1,5m        |

1. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
2. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

Šķērsojums ar  
inženierkomunikācijām, ja  
komunikāciju dziļums  $< 1.0\text{m}$



Šķērsojums ar  
inženierkomunikācijām, ja  
komunikāciju dziļums  $>1.0\text{m}$



Adrese:  
Bāriņu iela 37-5, Liepāja  
Mob.: +371 20083587  
VRN:42103044336  
B.K. reģ. nr.:12232  
E-pasts:  
martins@liepainsaimnieks.lv



Būvniecības ierosinātājs:	A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114
------------------------------	---

<b>Būvprojekta nosaukums:</b>	Zibensaizsardzības sistēmas izbūve
-------------------------------	------------------------------------

<b>Objekta adrese:</b>	Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
------------------------	--

Lapas nosaukums:	ZEMĒJUMA PLĀNS
---------------------	----------------

BPDV	M.Nalivaiko		
Izstrādāja	M.Nalivaiko		

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reg. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:250	07032022	07032022	-	ELT-2	-	