


- PIEŅEMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI
- Elektrolītisks vara kabelis(Ø8mm-50mm²)
 - RD-10 cinkota apaļdzelzs
 - Karsti cinkota tērauda lēta 30x3,5mm
 - Cinkota tērauda, PVC apvalka aizsargcaurule
 - Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs
 - Zemējuma elektrods 20mm x 1,5m
 - Stieples turētājs fasādei
 - Aktīvais zibens uztvērējs
 - CDR UNIVERSAL - zibensspērienu uzskaites ierīce
 - Kontrolmērījumu klemme PVC kastē

- PIEZĪMES**
1. Projektējamo elementu izvietojums var tikt korigēts atbilstoši reālajai situācijai;
 2. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
 3. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

<div>Adrese: Bārīņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div>Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaives ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaive, LV-2114</div>							
				<div>Būvprojekta nosaukums: Zibensaisardzības sistēmas izbūve</div>							
				<div>Objekta adrese: Parka iela 1, Olaive, LV-2114</div>							
<div>BPDV M.Nalivaiko</div> <div>Izstrādāja M.Nalivaiko</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				<div>Lapas nosaukums: FASĀDE AŠS 1-6, A-E</div>							
				<div>Mērogs M 1:100</div>							
				<div>Pasūt. Nr. 30092020</div>		<div>Arh. reģ. Nr. 30092020</div>		<div>Stadija -</div>	<div>Marka ELT-5</div>	<div>Lapu sk. -</div>	<div>Nr.</div>