



Visi elektromontāžas darbi veicami saskaņā ar "Elektroietaišu izbūves noteikumiem" un DT noteikumiem.  
Pēc rakšanas darbiem savest kārtībā zaļās zonas un braucamās daļas segumus.

APZĪMĒJUMI PLĀNĀ:

	Zemējuma kontūrs - cinkota plakandzelzs 30x3mm
	Zemējuma elektrods d=20mm L=3m
	Zibens uzstvērējs - cinkota apaļdzelzs d=8mm
	Krusta spaile

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS: <b>Cērkazi-G</b> Profesionalitāte un kvalitāte Reģ. Nr.43603063747, Ropažu iela 14A-52, Rīga, LV-1039 A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376			
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS: <b>AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"</b>		PASŪTIJUMA NR.: <b>1-23/66</b>	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: <b>DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA STACIJAS IELĀ 34, OLAINĒ</b>		FAILA NOS.: analogis rasējuma Nr. ARHĪVA NR.: -	
OBJEKTA ADRESE: <b>STACIJAS IELA 34, OLAINĒ. KADAŠTRA NR. 8009 001 0316 002</b>		STADIJA: <b>PASKAIDROJUMA RASKSTS</b>	
RASĒJUMA NOSAUKUMS: <b>Zibens aizsardzības trases plāns</b>		DATUMS: 24.01.2024 MĒROGS: 1:250	
BP VAD.:	J. GRAUDULIS	24.01.2024	DAĻA RAS. NR. LAPAS NR.
DAĻAS VAD.:	H. LEOHO	24.01.2024	ELT-2
IZSTRĀDĀJA:	H. LEOHO	24.01.2024	