

Piegādātāju atlases
“Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads”
(Piegādātāju atlases IDN: AS OŪS 2024/12_E)

Piegādātāju atlases komisijas sanāksmes

PROTOKOLS Nr.3

Olainē, Kūdras ielā 27

2024.gada 21.augustā

DARBA KĀRTĪBA

1. Jautājums un atbilde.

Sanāksmē piedalās:

Piegādātāju atlases komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa – AS „Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis.

Piegādātāju atlases komisijas locekļi:

Mārcis Mazurs - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs;

Terēzija Sola – AS „Olaines ūdens un siltums” juriste.

Protokolē –projektu vadītāja Ilze Bērziņa.

Piegādātāju atlases komisija izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 2024.gada 2.augusta rīkojumu Nr.P-274.

Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, vienotais reģistrācijas Nr.50003182001.

Piegādātāju atlases priekšmets:

Divu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar piegādātāju atlases Nr. AS OŪS 2024/12_E nolikumu.

Iepirkumu veic Ministru kabineta 2022. gada 14.jūlija noteikumos Nr.460 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi” noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros (projekta DME 2-286).

1.p.

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma komisija 2024.gada 20.augustā uz komisijas kontaktpersonas e-pasta adresi ir saņēmusi jautājumus no ieinteresētā piegādātāja par iepirkuma nolikuma prasībām.

Jautājums:

Lūdzam precizēt uzdevumu bēniņu lūkas uzdevumam. Projektā noteikts siltuma caurlaidības koeficients $U=1.6$, lūka ugunsdrošā izpildījumā. Bet bēniņu kāpnes FAKRO produkcijas (līderis Latvijas tirgū) izsniedza piedāvājumu:

Piegādātājs ražo lūkas tikai ar $U=1.8$ W/m²K.

Būvmateriālu tirgotāji (lielie tīkli), kas pastāvīgi nodarbojas ar bēniņu lūku piegādi, nevarēja piedāvāt lūkas ar projektā paredzēto U koeficientu, ugunsdrošības klasi un gabarītiem. Lūdzam izskatīt iespēju pielietot projekta realizācijā FAKRO lūku.

Atbilde:

Pretendentam savā piedāvājumā jāpiedāvā jaunas energoefektīvas un ugunsdrošas bēniņu lūkas, kuras siltumcaurlaidības koeficients nav lielāks par $U=1,6 \text{ W(m}^2\text{xK)}$, uzstādīšana.

Piegādātāju atlases komisijas priekšsēdētājs

V.Liepa

Piegādātāju atlases komisijas locekļi:

M.Mazurs

T.Sola

Protokolēja

I.Bērziņa