

Iekārtu, konstrukciju un būvuzstrādājumu kopsavilkums
ELT - elektroapgāde, ārējā

Būves nosaukums: Zibensaizsardzības sistēmas izbūve
Objekta nosaukums: Zibensaizsardzības sistēmas izbūve
Objekta adrese: Zemgalles iela 23, Olaine
Pasūtījuma Nr.: 05102022

Apjomi sastādīti pamatojoties uz būvprojektu

Nr.p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	22-000000	Uztvērējs PDC 6.4, INGESCO, vai analogs	gab.	1	
2		Uztvērēja masts, H=4m, kompletā ar masta stiprinājumiem uz slīpa jumta	gab.	1	
3		Masta adapters, INGESCO, 111012, vai analogs	gab.	1	
4		Stieple AL8 d=8mm. Alumīnija apaļvads 8-ALMgSi, OBO Bettermann - 5021286 vai analogs	m	72	
5		Stieples garuma kompensators OBO Bettermann –172 AR 5218926 vai analogs	gab.	2	
6		Termonosēdināmā caurule	m	2	
7		RD10 cinkota tērauda apaļdzelzs, izolēta, montāžai zemē, OBO Bettermann vai analogs	m	8	
8		Kontrolmērījumu klemme kastē - In-box testing-switching bridge 50mm2 cable, INGESCO, 250006, vai analogs	gab.	2	
9		Zibensspērienu skaita uzskaitītājs CDR UNIVERSAL, INGESCO, 432028, vai analogs	gab.	1	
10		Vadu turētājs Rd 8-10mm 177 20 M8 fasādei, OBO Bettermann vai analogs	gab.	45	
11		Jumta vadu turētājs slīpam jumtam OBO Bettermann vai analogs	gab.	40	
12		Jumta teknes skava, OBO Bettermann 5316014 vai analogs	gab.	2	
13		Uztvērējstieples(AlMgSi 0.5, Ø8mm) vario krustveida un T veida savienotājs (alumīnija) OBO Bettermann - 5311519 vai analogs	gab.	1	
14		Zemējuma elektrods - 219 20 ST FT Ø20mm 1500mm, Obo Bettermann, 5000750, vai analogs	gab.	18	
15		Zemējuma elektroda spice - 1819/20 BP, Obo Bettermann, 3041212, vai analogs	gab.	6	
16		Savienojums zemējuma elektrods - tērauda lenta, Propster 01111 356, vai analogs	gab.	6	
17		252/FL DIN Krustveida savienojums plakans 40/apaiš 10 (70x70/M8), OBO Bettermann vai analogs	gab.	2	
18		Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm 5052 DIN, OBO Bettermann vai analogs	m	24	
19		Pretkorozijas aizsarglenta 50mm/10m, OBO Bettermann vai analogs	gab.	1	
20		Tranšējas rakšana un aizbēršana 0.7m dziļumā	m	26	
21		Tranšējas virsmas atjaunošana - teritorijas labiekārtošana	m2	13	
22		Zemējuma elektrodu iedzīšana zemē	kompl.	18	
23		Rakšanas atļaujas saņemšana	obj.	1	
24		Montāžas palīgmateriāli	obj.	1	
25		Elektriskie mērījumi, izpilddokumentācijas sagatavošana	obj.	1	
Sastādīja: Modris Nalivaiko sert.Nr. 3-01623					