

BŪVNICĪBAS LIETAS 89

JAUNA BŪVNICĪBA

TEHNISKIE NOTEIKUMI BEZ BŪVNICĪBAS LIETĀM 0

REĢISTRĒT VĒSTURISKU BŪVNICĪBU

JAUNS IESNIEGUMS PAR BŪVES NEESĪBU

JAUNS IESNIEGUMS BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJĀ MAIŅAI

Būvniecības lieta: Daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zemgales ielā 23, Olainē

PIEVIENTOT ĪSCEĻIEM

[BIS-BL-725975-11778](#) · Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde · OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE · Vienkāršota atjaunošana · 12.07.2023 12:13 · [Notikumu vēsture](#)

SASKAŅOJUMA PIEPRASĪJUMS BŪVPROJEKTAM

iesnieguma numurs	109
iesnieguma statuss	Apstiprināts ⓘ
iesnieguma iesniegšanas datums	10.08.2023.
iesniedzējs	Jānis Jaunsleinis
iesniedzēja e-pasts	janis@liepsaimnieks.lv

ATBILDĪGĀS IESTĀDES

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Papildinformācija pieprasītājam

Statuss

▾ GASO TNI

40203108921

TĒRZĒTAVA

0






Pieteikumu inženiertīklu šķērsošanas un ar gāzapgādi nesaistītas būvniecības tehnisko prasību saņemšanai iespējams iesniegt: 1) izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pieteikumu gāzapgādes sistēmu projektēšanas tehnisko noteikumu saņemšanai iespējams iesniegt: 1) izmantojot saiti <https://pieteikums.gaso.lv/> 2) izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu, pielikumā pievienojot aizpildītu atbilstošu veidlapu - <https://www.gaso.lv/dokumenti-un-saites>; Papildus informācija - <https://www.gaso.lv/pieteikšanas-pieslegumam>

Saskaņots ar nosacījumiem

Piezīmes:

AR (fasādes atjaunošana, siltināšana) - SASKAŅOTA (akciju sabiedrības „GASO” RĪGAS IECIRKNĪ) ar noteikumiem: 1. Pirms darbu uzsākšanas noslēgt „Vienošanās par zemes darbu izpildes noteikumiem gāzes vadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā”. 2. Pirms ēkas siltināšanas darbu uzsākšanas, vienoties ar AS “GASO” Rīgas iecirkni par gāzes vada atvirzīšanu no ēkas sienas. Ja tas pamatotu iemeslu dēļ nav iespējams, veicot ēkas siltināšanas darbus ap esošajiem fasādes gāzes vadiem un iekārtām, atstāt 20 cm uz katru pusi no gāzes vada, brīvu nišu. Nodrošinot gāzes vada apkalpošanas iespēju.

DOKUMENTĀCIJAS DAĻAS

- ▶ ☒ **Vispārīgā daļa**  **Vadītājs:** Gundega Ābelīte **Rasējuma marka:** VD **Atbildīgie par saturu:** Gundega Ābelīte
Daļas vadītāja apstiprinājums: 1-00180 Gundega Ābelīte (21.07.2023 11:44)
- ▶ ☒ **Arhitektūras risinājumi**  **Vadītājs:** Gundega Ābelīte **Rasējuma marka:** AR **Atbildīgie par saturu:** Gundega Ābelīte
Būvprojekta vadītāja apstiprinājums: 1-00180 Gundega Ābelīte (21.07.2023 11:44) **Daļas vadītāja apstiprinājums:** 1-00180 Gundega Ābelīte (21.07.2023 10:36)
- ▶ ☒ **Darbu organizēšanas projekts**  **Vadītājs:** Gundega Ābelīte **Rasējuma marka:** DOP
Atbildīgie par saturu: Gundega Ābelīte
Būvprojekta vadītāja apstiprinājums: 1-00180 Gundega Ābelīte (21.07.2023 11:44) **Daļas vadītāja apstiprinājums:** 1-00180 Gundega Ābelīte (21.07.2023 10:37)
- ▶ ☒ **Ģenerālplāns**  **Vadītājs:** Gundega Ābelīte **Rasējuma marka:** GP **Atbildīgie par saturu:** Gundega Ābelīte
Būvprojekta vadītāja apstiprinājums: 1-00180 Gundega Ābelīte (21.07.2023 11:44) **Daļas vadītāja apstiprinājums:** 1-00180 Gundega Ābelīte (21.07.2023 10:36)
- ▶ ☒ **Skaidrojošais apraksts**  **Vadītājs:** Gundega Ābelīte **Rasējuma marka:** SA **Atbildīgie par saturu:** Gundega Ābelīte
Būvprojekta vadītāja apstiprinājums: 1-00180 Gundega Ābelīte (21.07.2023 11:44) **Daļas vadītāja apstiprinājums:** 1-00180 Gundega Ābelīte (21.07.2023 10:36)

BŪVPROJEKTA MODEĻI

Nav ierakstu

PIELIKUMI

Saskaņojuma pieprasījums būvprojektam

 [buvniecibas_ieceres_dokumentacijas_saskanojums_423710.pdf](#) 10.08.2023 08:29, 30 KB

NOTIKUMU VĒSTURE

