


- PIEZĪMES**
- Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;
 - Visus elektroinstalāciju montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem;
 - Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

- PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI**
- ALU RD-8 stieple
 - RD-10 tērauda apaļdzelzs (izolēta)
 - Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm
 - Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs
 - Stieples turētājs jumtam
 - Stieples turētājs fasādei
 - Aktīvais zibens uztvērējs
 - Stieples vertikāls nolaidums uz zemējumu



Adrese: Bārīņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083597 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv		LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS		Būvniecības ierosinātais: A/5 "Olaives ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaive, LV-2114	
Būvprojekta nosaukums:		Zibenssargsardzības sistēmas izbūve		Objekta adrese: Zemgales iela 23, Olaive, Olaives nov., LV-2114	
BPDV Izstrādāja M.Nalivaiko		Lapas nosaukums:		FASĀŽU PLĀNI	
Mērogs 1:100	Pasūt. Nr. 05102022	Arh. reģ. Nr. 05102022	Stadija	Marka ELT-3	Nr.