

ATBILDĪGĀS IESTĀDES

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Papildinformācija pieprasītājam

Statuss

▼ Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

40003857687

Tehniskos noteikumus jaunam pieslēgumam vai slodzes izmaiņām ir jāpieprasa klientu portālā <https://www.e-st.lv/lv/business/>. Projektēšanas uzdevumus elektroenerģijas tīklu pārvietošanai ir jāpieprasa portālā [saskano.sadalestikls.lv](https://www.saskano.sadalestikls.lv). Lai saņemtu tehniskos noteikumus teritoriju plānošanai, inženierkomunikāciju vai ēku (būvju) izbūvei/pārbūvei/nojaukšanai nepieciešams pievienot ģeogrāfisko novietojuma plānu vai skici.

Saskaņots ar nosacījumiem

Piezīmes:

1. Trīs darba dienas pirms darbu sākuma saņemt rakšanas darbu atļauju portālā [saskano.sadalestikls.lv](https://www.saskano.sadalestikls.lv); 2. Nav pieļaujama ēkā esošo AS sadales tīkls elektrolīniju un sadaļņu iestrāde fasādes vai citās būvkonstrukcijās, nodrošināt AS Sadales tīkls kabeļlīniju un sadaļņu mehānisko aizsardzību būvniecības laikā; 3. Ja izbūves laikā tiek konstatēts, ka AS Sadales tīkls valdījumā esošie kabeļi vai elektroietaisies traucē objekta izbūvei, paredzēt kabeļu padziļināšanu vai elektroietaišu pārvietošanu izstrādājot atbilstošu būvprojektu. Tālāka objekta izbūve iespējama tikai pēc traucējošo AS Sadales tīkls elektroietaišu pārvietošanas; 4. Pēc izbūves darbu pabeigšanas saņemt AS Sadales tīkls atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.

► SIA Baltcom TNI

40003005264

network@baltcom.lv

Saskaņots ar nosacījumiem

DOKUMENTĀCIJAS DAĻAS

- ☒ **Arhitektūras risinājumi**  Vadītājs: Gundega Ābelīte Rasējuma marka: AR Atbildīgie par saturu: Gundega Ābelīte
Daļas vadītāja apstiprinājums: 1-00180 Gundega Ābelīte (05.09.2023 11:26)
- ☒ **Skaidrojošais apraksts**  Vadītājs: Gundega Ābelīte Rasējuma marka: SA Atbildīgie par saturu: Gundega Ābelīte
Daļas vadītāja apstiprinājums: 1-00180 Gundega Ābelīte (05.09.2023 11:26)
- ☒ **Darbu organizēšanas projekts**  Vadītājs: Gundega Ābelīte Rasējuma marka: DOP