


ZEMĒJUMA PLĀNS M1:250

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA




ELT PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

	-Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm
	-Cinkota tērauda apaldzelzs, RD-10
	-Zemējuma elektrods 20mm x 1,5m

PIEZĪMES

- Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
- Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju
- Veicot darbus komunikāciju aizsardzības zonā, nodrošināt to drošību un saglabāšanu, un nepieciešamības gadījumā izsaukt Baltcom pārstāvi būvdarbu laikā. Pieteikumu sūtīt uz (network@baltcom.lv)

PROJ. ZEMĒJUMA LENTAS ŠĶERSOJUMI



Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv				Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114	
Būvprojekta nosaukums:		Zibens aizsardzības sistēmas izbūve		Objekta adrese: Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads	
Lapas nosaukums:		ZEMĒJUMA PLĀNS			
BPDV	M.Nalivaiko			Mērogs	Pasūt. Nr.
Izstrādāja	M.Nalivaiko			08122022	Arh. reģ. Nr.
				08122022	Stadija
				-	Marka
				ELT-2	Lapu sk.
				-	Nr.